

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การควบคุมอัคคีภัย -
องค์ประกอบของการก่อสร้างอาคาร เล่ม ๑ ท่อระบายอากาศ
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบความทนไฟ -
ท่อระบายอากาศ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1337 - 2539

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จึงออกประกาศตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การควบคุมอัคคีภัย - องค์ประกอบของการก่อสร้างอาคาร เล่ม ๑
ท่อระบายอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๑๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบความทนไฟ - ท่อระบายอากาศ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๔ ให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การควบคุมอัคคีภัย - องค์ประกอบ
ของการก่อสร้างอาคาร เล่ม ๑ ท่อระบายอากาศ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1337 เล่ม 1 - 2567 ขึ้นใหม่
ดังมีรายละเอียดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกนัฏ พร้อมพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

**ข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แบบท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม**

ชื่อมาตรฐาน	: การควบคุมอัคคีภัย – องค์ประกอบของการก่อสร้างอาคาร เล่ม 1 ท่อระบายอากาศ FIRE CONTAINMENT - ELEMENTS OF BUILDING CONSTRUCTION PART 1: VENTILATION DUCTS
มาตรฐานเลขที่	: มอก. 1337 เล่ม 1-2567
ผู้จัดทำ	: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการวิชาการ	: -
ขอบข่าย	: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ - กำหนดขึ้นโดยรับ ISO 6944-1:2008 และ ISO 6944-1:2008+A1:2015 Fire containment — Elements of building construction — Part 1 : Ventilation ducts มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - ระบุวิธีการพิจารณาความต้านทานไฟของท่อระบายอากาศในแนวดิ่งและแนวระดับภายใต้ภาวะการเกิดไฟตามมาตรฐาน การวัดความสามารถของท่อที่สัมผัสไฟจากภายนอก (ท่อ A) และสัมผัสไฟจากภายในท่อ (ท่อ B) มาตรฐานนี้ใช้ร่วมกับ มอก. 1334 เล่ม 1 - ไม่ครอบคลุม ก) ท่อที่มีสมรรถนะความทนไฟของเพดาน ข) ท่อที่มีอุปกรณ์ควบคุมไฟ (fire damper) ณ จุดที่ผ่านการแยกไฟ ค) ประตูของช่องเปิดตรวจสอบ เว้นแต่จะรวมอยู่ในท่อที่จะทดสอบ ง) ท่อสองด้าน (two-sided ducts) หรือท่อสามด้าน (three-sided ducts) จ) อุปกรณ์ช่วงล่างที่ยึดติดกับพื้นหรือผนัง <i>หมายเหตุ ภาคผนวก A ให้คำแนะนำทั่วไปและความเป็นมาของข้อมูล</i>
เนื้อหาประกอบด้วย	: รายละเอียดให้เป็นไปตาม ISO 6944-1:2008
จำนวนหน้า	: ๕๔ หน้า
ISBN	: ๙๗๘-๖๑๖-๖๑๗-๒๐๕-๘
ICS	: ๑๓.๒๒๐.๕๐, ๙๑.๑๔๐.๓๐

สถานที่จัดเก็บ : ห้องสมุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๐ ๖๘๓๔
ต่อ ๐๒ ๕๔๐-๒๕๔๑

สถานที่จำหน่าย : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
<https://www.tisi.go.th>